


Поз.	Наименование	Кол.
1, 4	Напормер показывающий	2
2,3,5	Датчик-реле напора	3
6а	Регулятор температуры TZN4S-14С	1
6б	Позиционер	1
6в	Термоэлектрический преобразователь TXA(к)	1
6г	Механизм исполнительный LM230A-SR+S1A	1
7а	Регулятор соотношения УЗОР-01С	1
7б	Механизм исполнительный LM230А	1
7в	Двухканальный блок датчиков УЗОР-Д5	1
8а	Преобразователь Узор-КЭ	1
8б	Электрод контроля пламени типа КЭ	1
9а	Трансформатор ОС33-730 УХЛ4.2-220/7000	1
9б	Свеча зажигания искровая	1
10	Датчик-реле тяги	1
11	Тягомер показывающий	1
12,13	Блокконтакты пускателей	2
14	Сирена сигнальная СС-1	1
15	Устройство защиты и регулирования Узор-02Т	1
16,17	Термопреобразователь сопротивления гр.50П	2
УА1-УА4	Клапан электромагнитный	4



Изм.				Система сушки в барабане		
Лист	№ документа	Подпись	Дата	Литер	Лист	Листов
Разработ.	Мильштейн С.М.			Технический центр "КИП"		
Проверил	Мильштейн М.Я.					
Схема автоматизации функциональная						